

Krasnopol, dnia 04.04.2024

Pkt. 1.8. POKRYCIE DACHU

Czy zamawiający wyraża zgodę na pokrycie dachu blachą o grubości 0,6mm? Grubość blachy nie ma wpływu na trwałość pokrycia (blacha miedziana nie rdzewieje i jest lepsza w obróbce).

Zamawiający dopuszcza pokrycie dachowe blachą miedzianą o grubości minimum 0,65mm.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
ks. Jan Dargiewicz
Ks. Jan Dargiewicz
PROBOSZCZ